

CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

N° 1812-CPR-1955

Conformément au Règlement 305/2011/EU du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 (Règlement Produits de Construction – RPC), il a été établi que le produit de construction :

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), it was established that the construction product:

Produit
Product

**Blocs portes résistant au feu pour usage extérieur
couvert par l'EN 14351-1**

Fire resistant doors and for external use covered by EN 14351-1

Référence du produit
Reference of the product

JANISOL C4 (EI90)

mis sur le marché par ou pour
placed on the market by or for

**IKON YAPI ELEKTRONIK A.S.
Yasibasi Mah. 9215 sok. N°6 Torbali – Izmir
Turkey**

et produit dans l'usine de fabrication de
and produced in the manufacturing plant located in

Izmir, Turkey

est soumis par le fabricant à un contrôle de production en usine, et que EFFECTIS France, organisme de certification notifié, a réalisé les essais/calculs de type initiaux relatifs aux caractéristiques concernées du produit, l'inspection initiale de l'usine et du contrôle de la production en usine, et réalise la surveillance continue, l'évaluation et l'acceptation du contrôle de la production en usine.

is submitted by the manufacturer to a factory production control, and that the notified certification body EFFECTIS France, has performed the initial type-testing for the relevant characteristics of the product, the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of factory production control.

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'évaluation et la vérification de la constance des performances et les performances décrites dans l'annexe ZA de la norme de référence **EN 14351-1: 2006+A2: 2016 & EN 16034 : 2014** pour le système 1 sont appliquées, et que le ou les produits satisfont toutes les exigences prescrites.

*This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performance, described in Annex ZA of the standard **EN 14351-1: 2006+A2: 2016 & EN 16034 : 2014** under system 1 are applied, and that the product(s) fulfill(s) all the prescribed requirements set out above.*

Ce certificat, délivré pour la première fois le **1^{er} février 2022**, demeure valide tant que les exigences relatives aux méthodes d'essai et au contrôle de production en usine incluses dans la norme harmonisée et utilisées pour évaluer les caractéristiques déclarées restent inchangées, et que le produit et les conditions de fabrication dans l'usine ne sont pas modifiés de manière significative.

*This certificate, first issued on **February 1st, 2022** remains valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonised standard, used to assess the performance of the declared characteristics, do not change, and the product and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly.*


Ce certificat permet au fabricant, ses mandataires ou ses distributeurs, établis dans l'Espace Economique Européen, d'apposer le marquage CE.

This certificate allows the manufacturer, its mandatories or its distributors, stated in the European Economic Area, to affix the CE marking.

Certificat établi à Saint-Aubin le / Certificate established at Saint-Aubin on : **01/02/2022.**

Par délégation du Directeur technique Certification / By delegation of the technical Certification director,


Yannick LE TALLEC
Directrice Certification / Certification director



Organisme notifié
Notified body
n° 1812

ANNEXE AU CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES N° 1812-CPR-1955

A LA NORME EN 14351-1: 2006+A2: 2016 & EN 16034 : 2014

ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

TO THE STANDARD EN 14351-1: 2006+A2: 2016 & EN 16034 : 2014

Produit <i>Product</i>	Blocs portes résistant au feu pour usage extérieur couvert par l'EN 14351-1 <i>Fire resistant doors and for external use covered by EN 14351-1</i>
Référence du produit <i>Reference of the product</i>	JANISOL C4 (EI90)
Certificat délivré à <i>Certificate delivered to</i>	IKON YAPI ELEKTRONIK A.S. Yasibasi Mah. 9215 sok. N°6 Torbali – Izmir Turkey

Description du champ couvert par le certificat / Description of the field covered by the certificate:

DESCRIPTION DE LA GAMME / DESCRIPTION OF THE PRODUCTS

**Bloc porte un ou deux vantaux - acier ou inox –
tel que décrit dans les rapports :
IFT n°17-003083-PR02 et IFT n° 17-003083-PR01**

*Single or double leaf doorsets - in steel or
stainless steel – As described in the reports :
IFT n°17-003083-PR02 and IFT n° 17-003083-
PR01*

Cadre tubulaire en acier : Jansen JANISOL C4

Steel tubular profiles: Jansen JANISOL C4

Assemblage un vantail

Single leaf assembly

Dimension vantail : jusqu'à 1530 x 3012 mm

Leaf dimensions up to: 1,530 x 3,012 mm

Passage libre jusqu'à 1500 x 3000 mm

Clear opening up to: 1,500 x 3,000 mm

Dimension minimale du verre : 250 x 250 mm

Smallest dimensions of the glass 250 x 250 mm

Assemblage double vantaux

Double leaf assembly

Dimension vantaux : jusqu'à 1530 x 3012 mm

Leaves dimensions up to: 1,530 x 3,012mm

Passage libre jusqu'à 3000 x 3000 mm

Clear opening up to: 3,000 x 3,000 mm

Dimension minimale du verre : 250 x 250 mm

Smallest dimensions of the glass 250 x 250 mm

Vantail actif et vantail inactif – différentes
largeurs

Active and inactive leaf – different widths

Avec ou sans

With or without

Panneau latéraux

Fixed side light

Imposte

Fixed top light

Quincaillerie telle que définie dans le rapport : IFT
n°17-003083-PR01


*Hardware as defined in the report IFT
n° 17-003083-PR01*

CLASSEMENT / CLASSIFICATION

E 90 – EI₂ 90 – EW 90

Certificat établi à Saint-Aubin le / Certificate established at Saint-Aubin on : **01/02/2022.**

Par délégation du Directeur technique Certification / By delegation of the technical Certification director,


Yannick LE TALLEC
Directrice Certification / Certification director



Organisme notifié
Notified body
n° 1812